

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

«Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка»

Уватского муниципального района

Тюменская область, Уватский район, с. Тугалово, ул. Центральная, 9



Председатель ТООО ВОИ

Главный инженер ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

- СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

- для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 70 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 333-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.
- 1.2. Адрес объекта: 626185, Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово, ул. Центральная, д.9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, площадь – 472,5 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – есть.
- 1.4. Год постройки здания – 1987 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального- г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловская ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Уватского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Дорожная, 2А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.

- 2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 26 детей, вместимость 49 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида (есть, нет): есть.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — ____.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) — ____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — нет.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К,Г)
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (О,У) ДЧ-И (С) ДУ-И (К,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)
оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на наружной лестнице входной группы главного входа.

Наружную эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, проступь одиночных ступеней, контур входной калитки, а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу входной группы спортивного зала продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи

ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение школы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до — 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2022 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» октября 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 806 от «06» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 333-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.
- 1.2. Адрес объекта: 626185, Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово, ул. Центральная, д.9.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, площадь – 472,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – есть.
- 1.4. Год постройки здания – 1987 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального- г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловская ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Уватского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул. Дорожная, 2А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 26 детей, вместимость 49 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида (есть, нет): есть.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — _____.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) — _____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — нет.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 806
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 333-ОО

«06» октября 2022 г.

Тюменская область,
Уватский район,,
с. Тугалово

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» - филиал МАОУ «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района.

1.2. Адрес объекта: 626185, Тюменская область, Уватский район, с.Тугалово, ул. Центральная, д.9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, площадь – 472,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания – 1987 г., последнего капитального ремонта – 2010 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального- г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: «Тугаловская основная общеобразовательная школа» филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселок Демьянка» Уватского муниципального района («Тугаловская ООШ – филиал МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 626194, Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта по поселку отсутствует).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту — _____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _____ м.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.

3.2.2 время движения (пешком) — _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	3-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	6-16, 58-63
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)	По плану	17-24, 65-70
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К,Г)	По плану	25-30, 39-43, 45-50,64
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (О,У) ДЧ-И (С) ДУ-И (К,Г)	По плану	31-38
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	По плану	44,51-57

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)	-	15,17,23,24, 31,33,41,45, 51
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на наружной лестнице входной группы главного входа.

Наружную эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, проступь одиночных ступеней, контур входной калитки, а также предусмотреть на объекте информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницу входной группы спортивного зала продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение школы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Гл. инженер ТООО ВОИ _____ Кривошеина С.В.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
- 4.(II) Зоны целевого назначения помещений
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

на 5 л.

на 5 л.

на 6 л.

на 3 л.

на 3 л.

на л.

Результаты фотофиксации на объекте на 24 л.


на л.

Позтажные планы (паспорт БТИ)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.


Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.



(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д.К.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Заведующий филиала
Ченькова Е.В..
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)